

Sjekkliste for vann- og avløpstekniske vurderinger ved sanitæranmeldelser

Nesodden kommune – Teknisk avdeling - 2011

- Det skal fortrinnsvis være én stikkledning for hver bolig. Dersom felles stikkledning bør dette vurderes - kan oversendes teknisk.
- Tilknytning skjer som regel direkte på ledning. Tilknytning i kum avtales med seksjonsleder
- 32 mm vannledning og 90 mm avløpsledning rekker til 3-4 hus, Neste dim er 40 og 110.
- Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp til nærmeste bekk/tjern eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra teknisk avdeling. Fordrøyningsløsning vurderes også av teknisk avdeling.
- Bekker skal ikke lukkes. Se opp for våtdrag.
- 2 stengeventiler, en utvendig og en innvendig. Utvendig stengeventil (hovedstengeventil) skal vises på tegning og plasseres nær hovedledning (eventuelt i kum).
- Påslipp. Det settes krav til virksomheter om nedsetting av olje- eller fettutskiller. Sendes til teknisk avdeling for vurdering. Det tillates ikke tilknyttet matavfallskværner.
- Det må ikke bygges nærmere enn 4 meter fra offentlig hovedledning for vann- og avløpsanlegg uten samtykke fra teknisk avdeling.
- Hvis privat stikkledning legges over annenmanns grunn må det foreligge tinglyst erklæring fra grunneier.