Nesodden kommune
Plan- og bygningsavdelingen

TILSTANDSKONTROLL OG TØMMING AV OLJETANKER

Med hjemmel i Forurensningsforskriften Kap. 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra oljetanker. §1-5. Kontroll av oljetanker.

.

TANKEIER:			
EIERS ADRESSE:			
TANKENS ADRESSE:			**PRODUKT:**
TANK-VOLUM:	**BELIGGENHET:**	**Nedgravd:** ☐ **Innmurt:** ☐ **Eget rom:** ☐ **Annet:**	**G.NR.** **B.NR.**

Tanktype: (Kryss av)

Enkelbunnet ståltank:	……..…	Dobbeltbunnet ståltank:	……
Rekondisjonert ståltank:	……..…	Rekondisjonert dato:	……
Ståltank med god korrosjonsbeskyttelse:	……..…	GUP – tank:	……

Tiltak ved utførelsen av tilstandskontroll: (Kryss av)

Innvendig rengjøring av hele tanken:	……..	Innvendig stålbørsting:	……
Ultralydundersøkelse:	……..…	Banking med hammer:	……
Bruk av optisk hjelpemiddel:	……..…	Undersøkelse med syl:	……
Undersøkelse av tilkoblingspkt. til tanken:	…..…...		

SKADE STÅLTANK		INNVENDIG OBSERVERT SKADE		SKADE PÅ GUP-TANK	
Dypeste innvendige skade:	……....mm	Grop korrosjon (pitting):	…..…….	Gjennomgående sprekker:	…….....
Dypeste utvendig skade:	……....mm	Spenningskorrosjon:	……..….	Ikke gjennomgående sprekker:	…….....
Største platetykkelse:	……....mm	Galvanisk korrosjon:	……..….	Buler med diameter < 25 cm:	…….....
Minste platetykkelse:	…...…..mm	Synlige sveisefeil:	……	Buler med diameter > 25 cm:	…….....
		Skade i dobbelt bunn:	……..….	Tanken har laminatdefekter:	…….....

SKADER PÅ TANKEN

Beleggstype: GUP: ……. Epoxy: …….

Skadetype:

Beleggets tykkelse tilfredsstiller ikke minimumskrav:	..….
Belegget dekker ikke hele tankoverflaten:	…….
Belegget tetter ikke rundt rørinnføringer:	…….
Sprekker i belegget er gjennomgående:	…….
Sprekker i belegget er ikke gjennomgående:	…….
Belegget har sluppet over et område: > 100 cm^2	……..
" " " " " : < 100 cm^2	…….
Belegget har buler med diameter: > 8 cm^2	……..
" " " " " : < 8 cm^2	…….



Andre defekter angis under merknader: …….. Utvendige skader merk med **X** og innvendige med **O**

TANKENS TILSTAND: **God:** …….. **Brukbar:** …….. **Dårlig:** ……... **Hull:** ……..

Tetthetskontroll skal utføres hvis tanken tilfredsstiller kravet til vider bruk.

MERKNADER/UTBEDRINGER:

Dato **Utført:**	**Utførende firma** **Stempel og underskrift:**

Journalen sendes Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen